

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Steenhuffelstraat 9, 1840 Londerzeel

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 23045-G-OMV_2018050807/EP00869/A001/D02/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 03-01-2022

Handtekening:

KATHLEEN STERKENDRIES

EP00869

Dit certificaat is geldig tot en met 8 maart 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E28

Eis BEN
E40 E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het S-peil (S25) voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	26/04/2018
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	08/03/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	8.732
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	63
Beschermd volume (m ³)	598
Verliesoppervlakte (m ²)	340
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	203
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,56
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.222
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20264265 / 20966945

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KATHLEEN STERKENDRIES
3350 Linter
EP00869

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.